



COMUNICATO

Nella prima mattinata del 27 novembre 2013 si è verificata una fuoriuscita accidentale di acido cloridrico al 33%, dovuta alla rottura della tubazione che dal reparto Algofrene trasporta la sostanza al reparto Trattamento Effluenti.

La nube di gas originatasi nei pressi del reparto Trattamento Effluenti ha poi investito l'Area Fluidi, che ha provveduto all'evacuazione di una parte del personale verso la Portineria principale mentre altri lavoratori, indossando gli autoprotettori, continuavano a presidiare le sale controllo.

L'intervento dei reperibili di Stabilimento e delle squadre di emergenza ha permesso di procedere alla bonifica della condotta e alla sostituzione del tratto danneggiato, determinando la fine dello Stato di Allerta di Stabilimento.

Sono in corso accertamenti per verificare se le caratteristiche della tubazione siano le più adatte e sicure al trasporto di detto acido in quanto, ricordiamo, oltre a estendersi per una lunghezza superiore al chilometro è posta a qualche metro di altezza.

Non abbiamo invece ricevuto notizie sui rilevamenti ambientali.

Spinetta Marengo, 29/11/2013